Überlandzentrale Wörth/I.-Altheim Netz AG

Bezugsjahr: 2024

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§23 c EnWG)

Nr. 1	Stromkreislänge		MS	NS	
		Kabel	239,0	927,0	km
		Freileitung	69,0	8,0	km
Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			97.350	kVA
Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		89.825.346	38.912.559	80.436.760	kWh
Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		354	317	18264	
Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			28.706	
Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			23,33	km²
Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			205,09	km²
Nr. 8	Anzahl der Entnahmestellen	RLM		163	
	Anzahl der Entnahmestellen	SLP		18.168	
Nr. 9	Grundzuständiger Messstellenbetreiber		Überlandzentrale Wörth/I.-Altheim Netz AG		
Nr. 10	Ansprechpartner Netzzugangsfragen		Netznutzung@uezw-strom.de		

Verluste (§10 Abs. 2 StromNEV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,16%	1,28%	3,19%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	1.518.192	496.357	2.565.069	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			4.579.618	kWh
	Kosten der Verlustenergie			528.945,89	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			115,50	€/MWh