

Überlandzentrale Wörth/I.-Altheim Netz AG

Veröffentlichungen nach StromNZV

Bezugsjahr: 2025

Netzrelevante Daten (§23 c Abs. 3 EnWG; früher § 17 Abs. 2 StromNZV)

Nr. 1	Jahreshöchstlast				31.927 kW
	Lastverlauf				siehe Anlagen
Nr. 2	Netzverluste	MS	MS/NS	NS	
	Höhe der Durchschnittsverluste	1,29%	1,43%	3,58%	
	Menge der Verlustenergie	1.614.413	516.998	2.794.812	kWh
	Gesamtverluste				4.926.223 kWh
Nr. 7	Kosten der Verlustenergie				797.062,84 €
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				161,80 €/MWh
Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden				12.304 kW
	Summenlast der Netzverluste				1.498 kW
Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden				12.304 kW
Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene				29.270 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene				82.434.696 kWh
Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung				42.974.939 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS				582.829 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung				49.445.749 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen				siehe Anlagen